

Zielona Góra, dnia 11.08.2017r.

Do wniosku nr 7/2017

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie:

Dostawa urządzeń do filtracji powietrza z filtrami HEPA do budynków Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w ilości 6 sztuk.

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Opis sposobu przygotowania Oferty

1.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

1.2 Kopertę należy zaadresować na Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 2,
65-069 Zielona Góra pok. 402 oraz umieścić nazwę i adres wykonawcy i tytuł:

„Dostawa urządzeń do filtracji powietrza z filtrami HEPA”

1.3 Ceny podane w Formularzu Oferty załączniku nr 1 mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

1.4 Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

1.5 Cena ma obejmować całość zamówienia łącznie z kosztami dojazdu i wszystkimi materiałami niezbędnymi do jego realizacji.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa urządzeń do filtracji powietrza z filtrami HEPA do budynków Sądu Rejonowego w Zielonej Górze opisanych w załączniku nr 2

3. Wymagany termin realizacji usługi: do 22 września 2017r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

5.1. Formularz oferty - załącznik nr 1.

5.2 Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę, ważność dokumentu max. 6 mc-y przed terminem złożenia oferty);

6. Cena powinna być dokładnie i rzetelnie obliczona i powinna zawierać:

6.1 Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.

6.2 Koszt dojazdu.

6.3 Materiały potrzebne do realizacji zamówienia.

6.4 Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

7.1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia **23.08.2017r.**, do godz. 12⁰⁰

w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 w pokoju nr 402.

7.2. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy - bez otwierania.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

9. Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu **23.08.2017r.** o godz. 12¹⁵ w siedzibie Zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w pokoju nr 413.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:


Sprawy merytoryczne – Stanisława Ziolo, tel. 068/322 03 19 w godz. 9⁰⁰ - 15⁰⁰

W załączeniu:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2,

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze

Ewa Ganczar-Bisulajska



.....
(pieczęć wykonawcy, nazwa, adres)

.....
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

Dostawa urządzeń do filtracji powietrza z filtrami HEPA do budynków Sądu Rejonowego w Zielonej Górze opisanych w załączniku nr 2

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
 - a) Cena za 1 szt. urządzenia do archiwum:
netto:zł, podatek VAT% tj. zł brutto:.....zł
(słownie:)
 - b) Cena za 5 szt. urządzeń do pomieszczeń biurowych:
netto:zł, podatek VAT% tj. zł brutto:.....zł
(słownie:)
2. Łączny koszt rocznego serwisu 6 szt. urządzeń wynosi brutto:.....
3. Wymagany termin realizacji: **do 22 września 2017r.**
4. Okres gwarancji wynosi miesięcy.
5. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na wymienionych warunkach.
6. Numer konta bankowego Wykonawcy, na które dokonana będzie płatność
.....
7. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia.

.....
podpis i pieczęć wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń do filtracji powietrza z filtrami HEPA do budynków Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

1. Ilość urządzeń:
 - 1 szt. przeznaczona do archiwum
 - 5 szt. przeznaczonych do pomieszczeń biurowych
2. Istotne parametry, które powinny spełniać urządzenia oczyszczające powietrze:
 - filtry: filtr wstępny, filtr węglowy, filtr HEPA, jonizator powietrza. Dodatkowo urządzenia mogą być wyposażone w filtr katalityczny oraz lampę UV;
 - poziom hałasu: nie większy niż 55 dB;
 - oczyszczacz zalecany dla powierzchni: minimum 20 m²; dla Archiwum minimum 35 m²;
 - przepływ powietrza: minimum 60 m³; dla Archiwum minimum 135 m³.
3. Wykonawca zapewni serwis dostarczonych urządzeń.