

SĄD ZIELONA GÓRA									
TABLICA "R513"									
Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtyczkowe ogólne	2,70	0,50	0,80	0,75	1,35	1,01		
2.	Gniazda wtyczkowe komp.	3,20	0,80	0,80	0,75	2,56	1,92		
3.	Klimatyzatory	0,30	0,60	0,80	0,75	0,18	0,14		
4.	Zasilanie niskich prądów	3,00	1,00	0,80	0,75	3,00	2,25		
5.	Oświetlenie	0,40	0,80	0,98	0,20	0,32	0,06		
	Łącznie	9,60	0,77	0,81	0,73	7,41	5,38	9,16	
	Rezerwa 30%	2,88	0,77	0,81	0,73	2,22	1,61	2,75	
	Łącznie z rezerwą	12,48	0,77	0,81	0,73	9,63	7,00	11,91	17,21