

Dyrektor Sądu Rejonowego  
w Zielonej Górze

Zielona Góra, 09.06.2016r.

### Wykonawcy

PN/01/16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr PN/01/16 na **Remont sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1:** Czy można zastosować inne rozwiązanie architektoniczno-materiałowe - zamienić projektowaną płytkę 60x90cm na 60x120cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zamianę projektowanych płytek 60\*90 na płytki 45\*90 lub 60\*120.

**Pytanie 2:** Czy można zastosować inne rozwiązanie architektoniczno-materiałowe - schodki wejściowe na podest wykonać jako masywne - obłożone płytkami jak wyżej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza wykonania schodków wejściowych na podest jako masywnych obłożonych płytkami jak wyżej.

**Pytanie 3:** Czy można zastosować inne rozwiązanie architektoniczno-materiałowe - zamienić okładzinę podestu z projektowanych desek dębowych gr. 40 mm na podłogę pływającą z paneli drewnianych na ruszcie drewnianym i podbudowie z płyty OSB?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zamianę okładzin podestu z projektowanych desek dębowych gr. 40 mm na podłogi pływające z paneli z drewna klejonego na rusztach drewnianych i podbudowie z płyt OSB gr. 20 mm.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W związku z tym, że wyjaśnienia nie powodują istotnych zmian Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Dyrektor Sądu Rejonowego  
w Zielonej Górze

Ewa Ganczar-Biszułańska