

.....  
serwisant-nazwa/pieczątką

Zielona Góra, dnia .....202....

**Protokół z przeglądu serwisowego nr: ...../2024,2025**

NAZWA OBIEKTU: **Sąd Rejonowy w Zielonej Górze**

ADRES: **Pl. Słowiański 2**

NAZWA/TYP URZĄDZENIA: *centrala wentylacyjna Engineering VBW, typ DB-2 o mocy 3000 m3/h*  
*centrala wentylacyjna Engineering VBW, typ DB-4 o mocy 7100 m3/h*  
*centrala wentylacyjna Engineering VBW, typ DB-5 o mocy 8400 m3/h*

Zgodnie z zapisami umowy serwisowej nr ..... z dnia ..... serwisant dokonał przeglądu i przeprowadził czynności serwisowe urządzeń wentylacji mechanicznej w budynku Sądu Rejonowego w zakresie zawartym w umowie i DTR central wentylacyjnych.

| ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH |                                                                    | TAK | NIE | UWAGI |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| 1.                           | Kontrola zanieczyszczenia czerpni i wyrzutni powietrza             |     |     |       |
| 2.                           | Czyszczenie czerpni i wyrzutni powietrza                           |     |     |       |
| 3.                           | Kontrola stanu filtrów                                             |     |     |       |
| 4.                           | Wymiana filtrów                                                    |     |     |       |
| 5.                           | Kontrola mechanizmów i pracy przepustnic                           |     |     |       |
| 6.                           | Czyszczenie przepustnic powietrza                                  |     |     |       |
| 7.                           | Kontrola działania wentylatorów (naciąg,głośność,wibracje)         |     |     |       |
| 8.                           | Kontrola zanieczyszczenia wirników i silników wentylatorów         |     |     |       |
| 9.                           | Czyszczenie wirników i silników wentylatorów                       |     |     |       |
| 10.                          | Kontrola zanieczyszczeń lameli nagrzewnic                          |     |     |       |
| 11.                          | Czyszczenie lameli nagrzewnic                                      |     |     |       |
| 12.                          | Kontrola zapowietrzenia -odpowietrzanie magrzewnic                 |     |     |       |
| 13.                          | Pomiar temperatury wody nagrzewnic na zasilaniu i powrocie         |     |     |       |
| 14.                          | Pomiar temperatury powietrza podrażanego za nagrzewnicami          |     |     |       |
| 15.                          | Pomiar ilości przepływu powietrza-wydatek powietrza                |     |     |       |
| 16.                          | Sprawdzenie stanu izolacji termicz. na zasil.i powrocie nagrzewnic |     |     |       |
| 17.                          | Kontrola pracy zaworów trójdrogowych i pomp obiegowych             |     |     |       |
| 18.                          | Sprawdzenie zabezpieczeń elektr.i przeciwwamrożeńiowych centr.     |     |     |       |
| 19.                          | Sprawdzenie i kalibracja czujników temp.,ciśnienia,wilgotności     |     |     |       |
| 20.                          | Sprawdzenie poprawności działania automatyki-testowanie nastaw     |     |     |       |
| 21.                          | Sprawdz. szczelności kanałów-nasłuch i oględziny-korytarze         |     |     |       |
| 22.                          | Wyrwkowe spr.wydatku powietrza z kratek wentyl.pom.-wskazane       |     |     |       |

**Inne uwagi:** .....  
.....

.....  
Podpis/pieczeń serwisanta

.....  
Podpis/pieczeń Zamawiającego