

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

Wykaz miejsc oraz urządzeń i zakres czynności serwisowo - konserwacyjnych systemu telewizji przemysłowej (CCTV) Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

1. Wykonawca raz na kwartał ma obowiązek konserwacji urządzeń systemu telewizji przemysłowej (CCTV):
 - a) Budynek przy ul. Kozuchowskiej 8:

– rejestrator 16-kanałowy	-	1 szt.
– kamera tubowa zewnętrzna IP	-	6 szt.
– kamera kopułkowa wewnętrzna IP	-	10 szt.
 - b) Czytelnia akt w budynku przy ul. Kozuchowskiej 8:

– rejestrator 4-kanałowy	-	1 szt.
– kamera kopułkowa wewnętrzna IP	-	1 szt.
 - c) Areszt w budynku przy pl. Słowiańskim 2

– rejestrator 4-kanałowy	-	1 szt.
– kamera tubowa wewnętrzna HDCVI	-	3 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu do:
 - a) Przeprowadzenia **jeden raz na kwartał** pełnego przeglądu technicznego systemu CCTV poprzez wykonanie następujących prac konserwacyjnych:
 - sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia urządzeń;
 - sprawdzenia poprawności działania wszystkich kamer, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie;
 - sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń gętek;
 - sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne;
 - sprawdzenie rejestratora i jego obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji CCTV;
 - sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji wizji przy współpracy z odpowiedzialną władzą albo zainteresowanym centrum odbiorczym;
 - sprawdzenie czy system CCTV jest całkowicie w stanie gotowości do pracy.
 - b) Podjęcia w ciągu 12 godzin od chwili powiadomienia bieżących napraw urządzeń systemu wykraczających poza wymienione czynności, a zgłoszonych przez Zamawiającego, względnie stwierdzonych przez Wykonawcę przy okazji okresowych przeglądów. Zgłoszenie konieczności wykonania napraw systemu alarmowego powinno być odnotowane w „Księżce Konserwacji”.
 - c) Przegląd konserwacyjny, o którym mowa w pkt. 2a, jego zakres, wynik, data dokonania oraz podpis osoby przeprowadzającej przegląd należy odnotować w Księżce Konserwacji założonej przez Wykonawcę. Wpis dokonany w Księżce Konserwacji uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury za wykonany przegląd.

- d) Naprawy urządzeń systemu wykraczające poza ramy bieżącej konserwacji wyszczególnione w pkt. 2a dokonywane będą odpłatnie wg stawki 1 rbg i cen materiałów uzgodnionych z Zamawiającym.
- e) Odpłatne naprawy systemu oraz montaż dodatkowych urządzeń dokonywane będą na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego.
- f) Wyznaczona przez Zamawiającego osoba jest upoważniona do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w pracy systemu oraz potwierdzenia faktu dokonania okresowego przeglądu i usunięcia ewentualnych usterek w „Księżce konserwacji”.