

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi monitoringu pożarowego

Przedmiotem zamówienia jest usługa monitorowania pożarowego budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze przy pl. Słowiańskim 2 polegającego na automatycznym przyjmowaniu przez urządzenie transmisji sygnałów z systemu sygnalizacji pożarowej i następnie bezzwłocznym przekazaniu Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze sygnału pożaru. Monitoring pożarowy musi odbywać się dwoma niezależnymi torami transmisji, tj. drogą radiową oraz telefonicznie.

1. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:
 - pełną obsługę techniczną systemu monitoringu pożarowego;
 - całodobowe monitorowanie systemu przesyłania sygnałów alarmowych;
 - tworzenie baz danych ich aktualizację oraz zabezpieczenie dokumentacji monitorowania chronionych obiektów Zamawiającego;
 - serwis i konserwacje systemu monitoringu pożarowego;
 - szkolenie z obsługi urządzenia transmisji alarmów oraz opracowanie i dostarczenie niezbędnej instrukcji postępowania dla pracowników Zamawiającego.
 - utrzymanie w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń systemu alarmowego objętego umową oraz odpowiada za straty poniesione przez Zamawiającego w przypadku ich wadliwego działania;
 - terminowe przekazanie systemu transmisji alarmu do eksploatacji i zapewnienie jego odbioru przez właściwe służby PSP;
 - przystąpienie do usuwania awarii najpóźniej do 4 godziny od momentu zgłoszenia;
 - przyjmowanie zgłoszeń o awariach przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały okres obowiązywania umowy;
 - informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i wszelkich awariach związanych z działalnością systemu oraz pomoc przy ich rozwiązywaniu.
2. Wykonawca usługi dostarczy i podłączy wszystkie niezbędne urządzenia oraz wykona wszystkie niezbędne instalacje do realizacji usługi monitoringu pożarowego.
3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania bieżących napraw usterek zgłoszonych przez Zamawiającego lub stwierdzonych przez serwisantów w trakcie przeprowadzonych przeglądów monitoringu pożarowego oraz

ponoszenia kosztów wszystkich części zamiennych materiałów koniecznych do bieżącej konserwacji systemu.

Wymagania dla systemu transmisji alarmu:

1. System musi spełniać wymagania określone przez Komendanta Miejskiego PSP określone w opracowaniu pt.: "Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączeń urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej" Zielona Góra, 16 wrzesień 2013 r.
2. System musi zapewnić prawidłową jakość transmisji, w momencie wystąpienia problemów w transmisji, układ powinien zapewnić generowanie sygnału błędu.
3. Urządzenia do transmisji alarmów muszą spełniać Polskie Normy.

Uwagi dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować uruchomienia systemu transmisji alarmu tak aby KMPSP w Zielonej Górze potwierdziła sprawność systemu na dzień 01.10.2022 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zasady zapewnienia ciągłości transmisji sygnału alarmu do Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych KMPSP w Zielonej Górze w okresie przejmowania istniejącego systemu alarmowego jak i przekazywania następnemu wykonawcy po wygaśnięciu umowy.
3. Z zainstalowanymi urządzeniami w obiektach oraz całym systemem alarmowym można się zapoznać w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. Dodatkowych informacji udziela Kazimierz Mruk, tel. 601570780.