

W związku z opublikowaniem postępowania na „**Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia UPS w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze przy pl. Słowiańskim 2**” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie minimalnych wymagań dla urządzenia UPS.

- 1) Zamawiający wymaga, aby UPS posiadał „Zdalny panel alarmów z wyświetlaczem LCD, sygnalizacja akustyczno diodowa”.
Co Zamawiający rozumie poprzez zdalny panel? Czy chodzi o możliwość zdalnego zarządzania urządzeniem poprzez np. oprogramowanie producenta sprzętu czy chodzi np. o zewnętrzne urządzenie typu tablet z wyświetlaczem LCD do zdalnego zarządzania UPSem ?

W typowych urządzeniach UPS panel LCD jest zintegrowany w obudowie urządzenia (nie jest zdalny).

- 2) Zamawiający wymaga stojaka – stelażu bateryjnego, okablowania stelaży, kapturek na zaciski baterii.
Proszę o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie zewnętrznego, zamkniętego modułu bateryjnego, w którego wnętrzu znajdują się baterie do zasilania UPSa.

Odpowiadając na pytania:

1. Zamawiający wymaga, aby UPS posiadał „Zdalny panel alarmów z wyświetlaczem LCD, sygnalizacja akustyczno diodowa”.
Co Zamawiający rozumie poprzez zdalny panel? Czy chodzi o możliwość zdalnego zarządzania urządzeniem poprzez np. oprogramowanie producenta sprzętu czy chodzi np. o zewnętrzne urządzenie typu tablet z wyświetlaczem LCD do zdalnego zarządzania UPSem ?

Zamawiający rozumie przez to możliwość zdalnego zarządzania urządzeniem poprzez np. oprogramowanie producenta sprzętu. Dodatkowo urządzenie powinno być wyposażone w stały wyświetlacz LCD informujący o stanie pracy urządzenia.

2. Zamawiający wymaga stojaka – stelażu bateryjnego, okablowania stelaży, kapturek na zaciski baterii.
Proszę o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie zewnętrznego, zamkniętego modułu bateryjnego, w którego wnętrzu znajdują się baterie do zasilania UPSa.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego zamkniętego modułu bateryjnego, w którego wnętrzu znajdują się baterie do zasilacza UPS.

Z poważaniem
Marcin Orłowski
Kierownik Oddziału Informatycznego