

**WYKAZ URZĄDZEŃ I ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWO-
KONSERWACYJNYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA
I NAPADU W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZY PL.
SŁOWIAŃSKIM 2**

1. Wykonawca raz na kwartał ma obowiązek konserwacji urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu tj.:

1a. Pomieszczenie ochrony parter

- a) Centrałka alarmowa INTEGRA 64 – 1 szt.
- b) Szyfrator – 1 szt.
- c) Przycisk napadowy/radiolinie – 14 szt.
- d) Tablice synoptyczne – 2 szt.
- e) Akumulator 17Ah – 1 szt.

1b. Serwerownia Książ Wieczystych poziom -1

- a) Centrałka alarmowa CA-64 – 1 szt.
- b) Czujka ruchu – 15 szt.
- c) Czujka napadowa nożna – 9 szt.
- d) szyfrator LCD – 2 szt.
- e) sygnalizator wewnętrzny – 1 szt.

1c. Kancelaria Tajna V piętro

- a) Centrałka alarmowa INTEGRA 128 PLUS – 1 szt.
- b) Szyfrator LCD – 2 szt.
- c) Przycisk napadowy – 2 szt.
- d) Akumulator 17AH– 1 szt.
- e) optyczny czujnik dymu - 5 szt.
- f) czujnik ruchu – 2 szt.
- g) czujnik magnetyczny – 3 szt.

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu do:

- a) Przeprowadzenia **jeden raz na kwartał** pełnego przeglądu technicznego systemu alarmowego poprzez wykonanie następujących prac konserwacyjnych:
 - sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego, w tym również czujek;
 - sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu;

- sprawdzenie i pełna konserwacja akumulatorów;
 - sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych;
 - sprawdzenie stanu połączeń giętkich;
 - sprawdzenie układów przeciw sabotażowych poszczególnych urządzeń;
 - sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu.
- b) Podjęcia w ciągu 12 godzin od chwili powiadomienia bieżących napraw urządzeń systemu wykraczających poza wymienione czynności, a zgłoszonych przez Zamawiającego, względnie stwierdzonych przez Wykonawcę przy okazji okresowych przeglądów. Zgłoszenie konieczności wykonania napraw systemu alarmowego powinno być odnotowane w „Księżce Konserwacji”.
- c) Przegląd konserwacyjny, o którym mowa w pkt. 2a, jego zakres, wynik, data dokonania oraz podpis osoby przeprowadzającej przegląd należy odnotować w Księżce Konserwacji. Wpis dokonany w Księżce Konserwacji uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury za wykonany przegląd.
- d) Naprawy urządzeń systemu wykraczające poza ramy bieżącej konserwacji wyszczególnione w pkt. 2a dokonywane będą według następujących zasad:
- nieodpłatnie w okresie obowiązywania gwarancji;
 - odpłatnie w przypadku stwierdzenia dewastacji urządzeń czujników lub okablowania, naruszenia plomb gwarancyjnych oraz nieuzasadnionego wezwania konserwatora a także po upływie okresu gwarancji.
- e) Odpłatne naprawy systemu oraz montaż dodatkowych urządzeń dokonywane będą na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego.
- f) Wyznaczona przez Zamawiającego osoba jest upoważniona do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w pracy systemu oraz potwierdzenia faktu dokonania okresowego przeglądu i usunięcia ewentualnych usterek w „Księżce konserwacji”.