

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż systemu klimatyzacji na 1-szym piętrze budynku Sądu Rejonowego przy ul. Kożuchowskiej 8, Wydział KRS w Zielonej Górze”

1. Wymiana klimatyzatorów w 11 pomieszczeniach biurowych na nowe klimatyzatory w systemie centralnym klimatyzacji VRF.

Budynek	Kondygnacja	Nr pokoju
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy KRS, ul. Kożuchowska 8, Zielona Góra	Piętro 1	2.10
		2.9
		2.6
		2.5
		2.4
		2.13
		2.12
		2.11
		2.3
		2.2
		2.1

2. Zakres prac:

- demontaż istniejącego systemu klimatyzacji, obsługującego pomieszczenia na 1 piętrze budynku, obecnie jest klimatyzacja firmy LG – 2 agregaty FM48AH oraz 11 jednostek wewnętrznych
- odebranie i utylizacja zdemontowanych urządzeń, materiałów, powstałych odpadów,
- dobór nowych urządzeń i przygotowanie koncepcji nowego systemu klimatyzacji,
- dostawa i montaż nowego systemu klimatyzacji w centralnym systemie VRF (urządzenia i niezbędne instalacje),
- uruchomienie nowego systemu klimatyzacji,
- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu.

3. Charakterystyka urządzeń:

- jednostki wewnętrzne będą obsługiwane przez jedną jednostkę zewnętrzną,
- dobrane i dostarczone urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta,
- urządzenia powinny być fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2022 roku,
- urządzenia muszą posiadać certyfikaty, aprobaty i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami i spełniające Normy Polskie lub Europejskie,
- moce chłodnicze urządzeń należy dobrać wg parametrów klimatyzatorów aktualnie zamontowanych w pomieszczeniach oraz aktualnej wiedzy technicznej.

4. Wymagania techniczne:

1) jednostki wewnętrzne:

- typ ścienny,
- sterowanie indywidualne za pomocą sterownika bezprzewodowego,
- poziom ciśnienia akustycznego od 30 dB (A) na biegu niskim do 42 dB (A) na biegu wysokim,

2) jednostka zewnętrzna:

- typ czynnika chłodniczego R410A lub inny, dopuszczony do stosowania zgodnie z aktualnymi przepisami,
- typ sprężarek inwerterowy,
- zakres pracy w trybie chłodzenia od – 5 stopni C do +52 stopni C.

5. Warunki montażowe:

- miejsca posadowienia jednostek wewnętrznych, jednostki zewnętrznej oraz trasy instalacji do uzgodnienia i akceptacji ze strony Sądu.

Wymagana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się pod nr telefonu 601 570 780